

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Pismo: KS/6/2019/1

Kraków dnia: 2019-06-26

Wszyscy oferenci

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obiektu laboratoryjnego do badań NRO, magazynowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o wyjaśnienie zakresu prowadzonych w hali badań, które mają stanowić podstawę opracowania projektu technologii w zakresie badań NRO.

Czy w hali wymagana jest instalacja tryskaczowa, lub inna instalacja do gaszenia pożaru (np. system gaszenia gazem).

Pytanie 2

Z uwagi na zakres opracowań przedprojektowych (mapa do celów projektowych, badania geologiczne, projekt technologii, decyzja środowiskowa, decyzja WZ, operat ppoż), wymagane



30% wynagrodzenia całkowitego brutto na etap I stanowi zbyt mały procent, który moim zdaniem powinien wynosić 50%.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Zakres badań NRO polega na poddaniu:

- 1. Ściany narożnej o wymiarach 3x8 mb działaniu ognia pochodzącego ze stosu drewna sosnowego o wadze około 400 kg w czasie około 30 min. Ilość ścian badanych 2 szt. Badania nie są wykonywane jednocześnie.*
- 2. Ściany o wymiarach 2x2,5 mb działaniu ognia pochodzącego ze stosu drewna sosnowego o wadze 20 kg przez czas 15 min.*

Biorąc pod uwagę kontrolowane działanie ognia na ścianę, konieczność zastosowania instalacji tryskaczowej lub innej będzie uwarunkowana od opinii – decyzji ppoż.

Ad. 2.

Zamawiający zgadza się na podniesienie wymaganego wynagrodzenia całkowitego brutto na etap I na 50%

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU
ds. Oceny Technicznej
mgr inż. Małgorzata Niziurska