

Skala wilgotności muru w jednostkach VOLTcraft

Pomiar	00 – 25 J	25 – 50 J	50 – 100 J
Stan	SUCHY	WILGOTNY	MOKRY

KONDYGNACJE	wysokość	Wynik pomiarów	
		ściana	
		wewnętrzna	zewnętrzna
PARTER	210 cm	23,3 J suchy	21,7 J suchy
	180 cm	29,3 J wilgotny	30,6 J wilgotny
	150 cm	27,3 J wilgotny	28,8 J wilgotny
	120 cm	23,1 J suchy	36,9 J wilgotny
	90 cm	27,3 J wilgotny	75,7 J mokry
	60 cm	64,3 J mokry	85,6 J mokry
	30 cm	61,7 J mokry	84,9 J mokry
PIWNICA	Pod sufitem 180 cm	100,0 J mokry	73,8 J mokry
	150 cm	96,5 J mokry	92,6 J mokry
	120 cm	77,4 J mokry	77,1 J mokry
	90 cm	77,3 J mokry	100,0 J mokry
	60 cm	100,0 J mokry	79,4 J mokry
	30 cm	100,0 J mokry	87,7 J mokry