


# Tablica TEW-1



|              |                                     |                   |  |                          |  |  |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|
| Opis odpływu | Zasilanie rozdzielnic z istn. TE-11 | Kontrola napięcia | Zasilanie szafy sygnalizacji położenia klap pożarowych | Zasilanie zestawu gniazd | Wypust 1-f, zasilanie nagrzewnicy elektrycznej | Gniazdo 1-f, zasilanie centrali went. SKY 1500 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|

1. Tablica TEW-1 - natynkowa z możliwością zamontowania 2x18 modułów o wym. 361x396x112mm.
2. Sterowanie wentylacją wykona wykonawca instalacji wentylacyjnej w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń wentylacyjnych oraz wytycznymi branży sanitarnej.

|   |
|---|
| Układ sieci: TN - S   |
| Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:<br>- izolowanie części czynnych<br>- urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30mA |
| Ochrona przed dotykiem pośrednim:<br>- samoczynne wyłączenie zasilania<br>- urządzenia II klasy ochronności           |

|  |   |                  |            |
|--|---|------------------|------------|
| OBIEKT                                       | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie<br>Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie | DATA             | 09.2016    |
| ADRES  | KRAKÓW, UL. LIPOWA 3  | BRANŻA           | ELEKT.     |
| TEMAT OPRACOWANIA                            | REMONT I PIĘTRA   | FAZA             | PT-Rev.1   |
| TEMAT RYSUNKU                                | Schemat ideowy tablicy TEW-1  | SKALA            | 1:-        |
| PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK |   |                  |            |
|  | AUTOR   | PIECZĄTKA/PODPIS | NR RYSUNKU |
|  | mgr inż. Artur Rusek<br>upr.: MAP/0173/POOE/07  |                  | E1.3       |