

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: KS/5/2018/6

Kraków dnia: 2018-10-11

Wszyscy Oferenci

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Modernizację zespołu pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw przy ul. Cementowej 8,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1:

Jakie pomieszczenia obsługuje centrala K2 (system K2n i K2w) brak dokumentacji graficznej.

Pytanie 2:

W opisie instalacji wentylacji mamy w punkcie 2.2 Rozwiązania projektowe mamy podpunkt Klimatyzacja pomieszczeń z reżimem temperatury i wilgotności, jest tam mowa o czterech nawilżaczach parowych, których nie ma w przedmiarze proszę o informację czy należy je oferować czy jest to poza zakresem.

Pytanie 3:

W przedmiarze mamy dostawę i montaż central wentylacyjnych wraz z zestawem automatyki wraz z okablowaniem a jest to też w zestawieniu AKPIA . Proszę o wyjaśnienie, które centrale wykonawca ma dostarczyć z zestawem automatyki.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:


Ad. 1. Centrala K2 obsługuje pomieszczenie 1.04 na pierwszym piętrze, które zostało wyłączone z zakresu opracowania.

Ad.2. W ofercie należy uwzględnić 3 nawilżacze powietrza, wg wytycznych zawartych w projekcie wentylacji. Jeden z nawilżaczy był dla pomieszczenia 1.04

Ad. 3. Wraz z automatyką dostarczana jest centrala N2W2. Pozostałe centrale tj. N, N1W1, K1, K3, K4 należy zakupić bez automatyki, automatyka dla nich jest uwzględniona w opracowaniu AKPiA

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający


DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Paweł Pichniarczyk